

仕 様 書

1 業務名

厚別区地区会館におけるルームエアコン設置業務

2 業務内容

厚別西会館、小野幌会館、厚別南会館のホールにエアコンの設置を行う。

3 設置機器の規格及び数量

下記製品もしくは同等品とする。

(1) 厚別西会館（厚別西まちづくりセンター併設）

品名	冷房エアコン
規格	東芝 RAS-3614T 3.6kW 100V
数量	2 台

(2) 小野幌会館（厚別東まちづくりセンター併設）

品名	冷房エアコン
規格	東芝 RAS-3614T 3.6kW 100V
数量	2 台

(3) 厚別南会館（厚別南まちづくりセンター併設）

品名	冷房エアコン
規格	東芝 RAS-4024T 4.0kW200V
数量	2 台

※ 同等品で参加する場合は、入札（見積）書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

また、同等品の判断には時間を要する場合があるため、確認に要する時間を考慮して発注課へ同等品の確認を依頼するものとする。

4 同等品条件

(1) 東芝 RAS-3614T

ア 冷房・暖房兼用スプリット形

イ 単相 100V であること

ウ 冷房時能力 3,6kW 程度以上、暖房時能力 4,2kW 程度

エ 消費電力冷房時 1160W 程度以下、暖房時 1100W 程度以下

オ 運転音冷房時 62dB 程度以下、暖房時 61dB 程度以下

カ 内部乾燥運転機能付きであること

(2) 東芝 RAS-4024T

- ア 冷房・暖房兼用スプリット形
- イ 単相 200V であること
- ウ 冷房時能力 4,0kW 程度以上、暖房時能力 5,0kW 程度
- エ 消費電力冷房時 1380W 程度以下、暖房時 1480W 程度以下
- オ 運転音 61dB 程度以下
- カ 内部乾燥運転機能付きであること

5 負担区分

業務の履行に必要な用具、資材等はすべて受託者の負担とする。資材等には、上記 3 の各設置機器及びこれに伴う室外機、化粧カバーを含む。また、室外機設置に伴い除雪が必要な場合は、受託者の負担において行うものとする。

6 履行期限

契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日（月）まで

7 機器設置場所及び検査場所

(1) 東芝 RAS-3614T もしくは同等品

ア 厚別西会館

住所：札幌市厚別区厚別西 2 条 3 丁目 8－31

イ 小野幌会館

住所：札幌市厚別区厚別東 4 条 4 丁目 9－3

(2) 東芝 RAS-4024T もしくは同等品

厚別南会館

住所：札幌市厚別区厚別南 1 丁目 15－10

8 提出書類

- (1) 業務完了届
- (2) 作業報告書

9 特記事項

- (1) 室外機は、H800 mm 程度の架台に取り付けること。
- (2) 機器を設置するに当たり、必要となる電源を確保すること。配線作業等においては、電気工事士等の有資格者が行うこと。
- (3) 受託者は、履行に際し、日程及び設置場所等について、事前に担当者と協議をすること。
- (4) 契約履行確保のため、選定したメーカー等出荷元からの出荷証明書又はこれに準ずる証書（以下、「出荷証明書等」という。）の提出を求める場合があり、その際には、速やかに、納品書等を提出しなければならない。

- (5) 取付後は試運転調整を行うこと。
- (6) 作業時における、受託者の不注意によって生じた故障、破損及び事故等については一切受託者の責任において処理すること。
- (7) 実際の作業においては、担当者と協議のうえ、環境に配慮するとともに周囲の安全を確保して行うものとする。
- (8) 本業務の遂行にあたり関係法令を遵守すること。
- (9) 本仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。

10 担当課

厚別区市民部地域振興課

住所：札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2

担当：岩瀬 電話：011-895-2442 メールアドレス：at.machisui@city.sapporo.jp