



## モエレ沼公園硬式野球場 バリアフリーチェック（施工時）

令和6年7月

- 計画の概要
- バリアフリー整備の概要
- 現在の進捗状況
- 【資料配布のみ】R2年度バリアフリーチェックのご意見に対する検討結果

## 計画の概要

# 計画の概要


モエレ沼公園にある『軟式野球場』を『硬式野球場』に改修します。

## 計画建築物について


床面積 6,794.70㎡  
高さ 9.81m  
構造 鉄筋コンクリート造

### 主要設備

- ・観覧席  
長椅子 4047席  
(うち車いす席 41席)
- ・ナイター設備
- ・フルスクリーンスコアボード
- ・屋内ブルペン



建築物規模イメージ  
(麻生球場：床面積5,600㎡程度)




屋内ブルペンイメージ  
(札幌ドーム)

共用開始予定

2025年春

# 計画の概要 ~断面構成~

1階が『運営エリア』 2階が『観覧席エリア』となります。



# 計画の概要 ~ 1階平面図 ~

## 【凡例】


 トイレ

 観覧エリアへの階段  
6カ所

 観覧エリアへのEV  
1カ所

 観覧エリア出入口


 運営エリア出入口



# 計画の概要 ~ 2階平面図 ~

## 【凡例】


- トイレ
- 観覧エリアへの階段  
6カ所
- 観覧エリアへのEV  
1カ所
- 観覧エリア出入口
- 運営エリア出入口





# バリアフリー整備の概要

# 観覧席について

- 車いす席は、多機能トイレやEVの位置関係を考慮しつつ分散配置します。
- EVから車いす席までの経路に段差を設けません。



観覧席	座席数
長椅子	4047席
車いす席	41席



# 観覧席について

■安全に観戦できるように次の対策を行います。

- ・スコアボードへの文字情報の表示
- ・補聴設備の整備
- ・障がいや高齢者の状況に応じて常駐する職員がご案内

## スコアボード文字表示

フルスクリーンモニター 表示例 1



A screenshot of a stadium scoreboard. On the left is a clock icon. The main area shows a baseball score for a game between Tokyo (東京都) and Hokkaido (北海道). The score is 8-15. Below the score, it shows '経過時間 1:01' (elapsed time 1:01) and '球速 km/h' (ball speed km/h). On the right, there are statistics for 'PL 1B 2B 3B' (PL 1B 2B 3B) and '城寺海外' (Shiroji Kaiwai). At the bottom, it says '本日はご来場頂' (Thank you for visiting today).

TEAM	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	R	H	E	PL	1B	2B	3B
東京都	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	8	11	2	城寺			
北海道	0	0	4	0	0	0	3	0	1	x	9	15	0	海外			


経過時間 1:01 球速 km/h 戸島 藤崎

本日はご来場頂

フルスクリーンモニター 表示例 2



## 補聴設備




難聴者補聴用FM送信機・受信機を設置します。

# トイレについて

## 多機能トイレ


### ■ 1階 多機能トイレの設備

- ・ ベビーシート、ベビーキープ
- ・ オストメイト用汚物流し
- ・ 手洗い器
- ・ 非常用呼出装置



### ■ 2階 多機能トイレの設備

- ・ ユニバーサルシート (隣接室にベビーシートあり)
- ・ ベビーキープ
- ・ オストメイト用汚物流し
- ・ 手洗い器
- ・ 非常用呼出装置




# トイレについて


## 一般用トイレの機能向上

- 観覧席エリアの一般用トイレ内に下図のようなトイレブース設けます。
- 下図のようなトイレブースは、左右アクセスに配慮し、複数パターン計画する。

(右アクセス配置例)



(左アクセス配置例)



# 駐車場・経路について

## 駐車場

公園内の施設改修のため、駐車場は公園内にあるものを利用します。







# 駐車場・経路について

## 誘導用ブロック

### ■ 誘導用ブロック敷設箇所

- ① 園路から1階受付までの経路
- ② 観客席エリアへの階段の上端と下端
- ③ EVの乗降ロビーの操作盤前
- ④ 2階廊下から観客席までの傾斜路の上端





# 駐車場・経路について

## 誘導用ブロック


### ■ 誘導用ブロック敷設箇所

- ① 園路から1階受付までの経路
- ② 観覧席エリアへの階段の上端と下端
- ③ EVの乗降ロビーの操作盤前
- ④ **2階廊下から観客席までの傾斜路の上端**




## 階段手すり


- 階段の両側に2段手すりを設けます。
- 手すりの端部は壁側に折り曲げた形状とします。



階段断面図



階段平面図



手すり詳細図



## 車いす利用者の経路

