

仕様書

1. 件名 硫化水素ガス警報器ほか修理(創成川水再生プラザ)
2. 目的 ガス警報器およびガス検知器の性能を維持し、作業環境の安全性を確保するため、各種消耗品であるセンサ部品の交換を実施する。

3. 仕様

名称	仕様	数量	備考
部品費		1式	別紙内訳書参照
労務費	試験調整費含む	1式	
諸経費		1式	

4. 対象機器

硫化水素ガス警報器(1台)
型式 KS-2D
製造者 新コスモス電機(株)

ガス検知器(3台)
型式 GX-3R(TypeB)
製造者 理研計器(株)

5. 納入期限 令和7年3月28日
6. 納入場所 札幌市下水道河川局 事業推進部 創成川水処理センター 創成川水再生プラザ
(札幌市北区麻生町8丁目1番15号)
7. 検査場所 札幌市下水道河川局 事業推進部 創成川水処理センター 創成川水再生プラザ
(札幌市北区麻生町8丁目1番15号)
8. 発注者 札幌市下水道河川局 事業推進部 創成川水処理センター
札幌市北区麻生町8丁目1番15号
担当 石綿 渉
電話 736-6371
9. その他 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。
日時を分け、2台ずつ2回に分けて試験を行うこと。