

仕 様 書

- 1 名 称 水質管理棟パッケージエアコン室内機修理
- 2 修理内容 パッケージエアコン PAC-4 室内機（日立グローバルライフソリューションズ(株)社製、型番：RCI-NP112K1）のファンモーター及び防振ゴムの交換を行う。交換後は装置全体の動作確認を行うこと。

3 名称・規格及び数量

名 称	規 格	数 量	備 考
パッケージエアコン PAC-4 室内機	RCI-NP112K1		別紙参照
日立ファンモーター		1 式	
防振ゴム		3 個	
交換作業費		1 式	
出張費		1 式	
諸経費		1 式	

- 4 設置場所 創成川水再生プラザ水質管理棟 GC/MS・GC 室
- 5 納入期限 令和7年3月28日（金）
- 6 連絡先 札幌市下水道河川局事業推進部処理施設課水質管理係
札幌市北区麻生町8丁目1-15
電話 011-717-5829
担当 中野 瞳
- 7 納入及び
検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部処理施設課水質管理係
札幌市北区麻生町8丁目1-15
- 8 特記事項 上記作業以外に必要と認められる作業については、本市担当職員と協議するものとする。