

鉄東まちづくりセンター・鉄東会館機械警備業務に対する質問・回答

受付日 令和6年8月21日

No.	質問	回答
1	前回の入札執行調書を開示お願いいたします。	本ホームページ中「参考情報（現契約に係るもの）」欄に添付いたしましたので、ご確認ください。
2	<仕様書について> 4 業務の内容について (1) 警備使用回線については施設設置の一般公衆回線ではなく警備会社の無線通信でよろしいでしょうか。（二重の回線としています） (2) 「火災」については現地に自火報盤は設置されているのでしょうか。	機械警備の通信の方式につきましては、通信の安定性等の観点から、当区の他の施設も同様に一般電話回線システムによる機械警備を業務内容としておりますので、無線通信ではなく一般電話回線システムによるものとさせていただきます。 また、建物内に自動火災報知設備盤は設置されております。
3	6 警報機器の設置について センサーの種類・個数・設置場所に指定等ありますでしょうか。	本業務の仕様書に添付している現行のセンサーの種類・個数・設置場所については、飽くまでも参考情報であるため、委託者が本業務を適切に履行できるものと認めるものであれば、特段の指定等はありません。
4	8 設置機器の保守等について 毎月1回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。 弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	各警報機器が所定の位置に取り付けられていること及び正常に動作することを毎月1回点検いただくことが可能なのであれば、現地を確認しての点検は適宜で差し支えございません。
5	11 原状回復の義務について ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。	警報機器撤去跡が目立たないように復旧いただければ、お見込みの方法で差し支えございません。

6	14 業務報告書等について ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか。	業務報告書等につきましては、本市様式の完了届を除き、任意書式で構いません。
---	---	---------------------------------------

受付日 令和6年8月22日

No.	質問	回答
	前回の入札執行調書をご開示願います。	本ホームページ中「参考情報（現契約に係るもの）」欄に添付いたしましたので、ご確認ください。