

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

（１）適用範囲

本仕様書は、札幌市里塚斎場で使用する電力の調達について適用する。

- （２）需要場所
（３）用途
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

2 調達仕様

（１）供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（２）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力
常時電力 850kW
予備電力（予備電源：異なる変電所） 850Kw
イ 予定使用電力量 1,554,150kWh

（３）調達期間

平成 30 年 10 月 1 日 0 時から平成 31 年 9 月 30 日 24 時まで

（４）需給地点

- （５）電気工作物の財産分界点
（６）保安上の責任分界点
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（７）力率

力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。）

（８）その他電気設備

- ア 小容量氷蓄熱式空調システム機器
① 型式 PUZ-P140IGA-H

② 出力 1.96kW

イ 非蓄熱式電気空調システム機器

型 式	機器出力	台 数
PUHY－P690SCM－E1	17.50kW	1
PURY－P730SCM－E	20.34kW	1
PUHY－P140SCM－E1	3.75kW	1
SZVYP1120C	37.10kW	1
PUHY－P500CM－E1	12.46kW	2
PURY－P560SCM－E	15.24kW	3
PURY－P730SCM－E	19.77kW	1
PUHY－P450CM－E	11.42kW	1
PURY－P560SCM－E	14.67kW	1
PURY－P690SCM－E	18.24kW	2
PURY－P630SCM－E1	16.74kW	2

ウ 電気湯沸器

① 型式 EW－65N4B－H－BOT

② 出力 6kW

③ 台数 4 台

(9) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

平成 30 年 10 月～平成 31 年 9 月月別予定使用電力量

里塚斎場 平成30年10月～平成31年9月 月別予定使用電力量

年	月	契約電力		予定力率 (%)	使用電力量 (kWh)
		常時電力 (kW)	予備電力 (kW)		
平成30	10	850	850	100	112,810
	11	850	850	100	121,810
	12	850	850	100	141,960
平成31	1	850	850	100	142,970
	2	850	850	100	135,560
	3	850	850	100	138,510
	4	850	850	100	114,130
	5	850	850	100	116,980
	6	850	850	100	115,780
	7	850	850	100	142,760
	8	850	850	100	148,070
	9	850	850	100	122,810