

電気調達仕様書（従量電灯 C 相当）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、東区保育・子育て支援センターほか3施設で使用する電力（従量電灯 C 相当）の調達について適用する。

(2) 需要場所 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式
- イ 供給電圧（標準電圧）
- ウ 計量電圧（標準電圧）
- エ 標準周波数
- オ 受電方式
- カ 自家発電設備
- キ 蓄熱設備等

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約容量、契約電力又は契約電流（以下、「契約電力等」という。）及び予定使用電力量

- ア 契約電力等 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
- イ 予定使用電力量 180,900 kWh

(3) 調達期間

令和4年10月の検針日から令和5年10月の検針日前日まで

(4) 需給地点

(5) 電気工作物の財産分界点

(6) 保安上の責任分界点

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(7) その他

ア 電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内のみなし小売電気事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 担当

子ども未来局子育て支援部子育て支援課 松浦 電話 011-211-2988

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号	用途	供給電圧方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	発電方式	供給地点	電気工作物の 区分分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設 置		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事 業者との契約 種別	予定 契約 電力等	年間予定 使用電力 使用量 (kWh)	注												備注課及び連絡先	
			郵便番号	住所												有無	容量	有無	容量					R4年10月	R4年11月	R4年12月	R5年1月	R5年2月	R5年3月	R5年4月	R5年5月	R5年6月	R5年7月	R5年8月	R5年9月		
1	東区保育・子育て支援センター	はしんぱいファミリーセンター	080-0909	東区北9条東1丁目1番25号	中央区南1条東1丁目 大通/バスセンタービル1号館3F 子ども未来局子育て支援部子育て支援課	01-0033-0410-5048-0097-3100	-	交流単相3線式	100及び200	100及び200	50	一回線発電方式	北海道電力株式会社 の電線路又は引込線 と需要場所の電気設備との接続点	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	無	無	無	無	リエスパワー ネットワーク(株)	従量電灯C	20	kVA	35,880	3,016	3,144	2,823	3,041	2,751	2,714	3,081	2,877	2,406	3,137	3,249	3,641	子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 211-2988
2	豊平区保育・子育て支援センター	はしんぱいファミリーセンター	082-0051	豊平区月寒東1条4丁目2番11号	中央区南1条東1丁目 大通/バスセンタービル1号館3F 子ども未来局子育て支援部子育て支援課	01-0173-2160-4020-1100-3100	-	交流単相3線式	100及び200	100及び200	50	一回線発電方式	北海道電力株式会社 の電線路又は引込線 と需要場所の電気設備との接続点	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	無	無	無	無	リエスパワー ネットワーク(株)	従量電灯C	25	kVA	46,288	3,289	3,827	4,045	4,502	4,181	3,778	3,839	3,514	2,861	4,000	4,921	3,741	子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 211-2988
3	手稲区保育・子育て支援センター	はしんぱいファミリーセンター	006-0023	手稲区手稲本町3条2丁目1番15号	中央区南1条東1丁目 大通/バスセンタービル1号館3F 子ども未来局子育て支援部子育て支援課	01-0093-3707-2040-2700-3100	-	交流単相3線式	100及び200	100及び200	50	一回線発電方式	北海道電力株式会社 の電線路又は引込線 と需要場所の電気設備との接続点	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	無	無	無	無	リエスパワー ネットワーク(株)	従量電灯C	22	kVA	36,839	2,903	3,233	3,007	3,252	2,756	2,633	3,165	3,039	2,560	3,116	3,909	3,266	子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 211-2988
4	青葉保育園	アハハイエン	003-0805	白石区菊水3条2丁目1番4号	中央区南1条東1丁目 大通/バスセンタービル1号館3F 子ども未来局子育て支援部子育て支援課	01-0163-0775-2018-0197-3100	-	交流単相3線式	100及び200	100及び200	50	一回線発電方式	北海道電力株式会社 の電線路又は引込線 と需要場所の電気設備との接続点	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	供給地点に同じ。ただし、計量部、その付属装置、区分装置及び電流制御器は除く。	無	無	無	無	リエスパワー ネットワーク(株)	従量電灯C	20	kVA	61,883	4,399	5,598	5,353	6,040	5,256	5,182	5,822	5,123	4,123	5,125	5,666	4,216	子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課 211-2988