

西区役所警備業務（令和6年7月29日 札幌市告示第3169号）に係る質問及び回答

No.	質問日	回答日	分類	質問	回答
1	8/2	8/2	機械警備	現状の熱線センサー/ドアスイッチ/シャッターセンサー/金庫センサーの各数量を教えてください。	現状の各機器の個数は下記のとおりです。 熱線センサー：40 ドアスイッチ（マグネットセンサ）：10 金庫センサー：7 シャッターセンサー：5
2	8/2	8/2	機械警備	火災報知器等（受信盤/差動式熱感知器）も受託者側で設置しますか。	車庫に火災報知器が設置されていないため、火災による急激な温度上昇を感知できるセンサーの設置が必要です。（現状の設置数：4）
3	8/2	8/2	機械警備	機械警備の現状のブロック数を教えてください。	現状のブロック数は区役所12（そのうち4つは金庫）、車庫1です。
4	8/2	8/2	機械警備	現状の機器設置図面を提供いただくことは可能ですか。	閲覧は可能です。ご希望の方は担当課（西区総務企画課）までご来庁ください。
4	8/2	8/2	常駐警備	休憩時間は完全休憩となりますか。	休憩時間中であっても仕様書3(11)及び(14)、その他緊急対応の必要が生じた場合に対処していただきます。