

1 名称 エアコンディショナー

2 規格及び数量（室内機及び室外機をセットで1台とする）

以下(1)、(2)の製品を1台ずつ又はそれぞれ同等品のいずれかとする。

	品名	メーカー	型番	数量
(1)	エアコンディショナー	Panasonic	CS-X905D2	1台
(2)	エアコンディショナー	Panasonic	CS-EX715D2	1台

※ 同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課に同等・規格確認書及びカタログ等の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合は、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送付すること。

※ 同等品で参加し、室内機及び室外機でそれぞれ型番等が異なる場合は、見積書の金額内訳の規格欄に、それぞれの型番等を併記し、1台の単価には室内機及び室外機の単価を合算したものを記載すること。

3 同等品条件

(1) エアコンディショナー（Panasonic/ CS-X905D2）の同等品条件

ア 冷房能力が9kw以上、暖房能力が10kw以上であること。

イ 機器の電源は単相200Vであること。

ウ 室内機は壁掛形であること。

(2) エアコンディショナー（Panasonic/ CS-EX715D2）の同等品条件

ア 冷房能力が7kw以上、暖房能力が8kw以上であること。

イ 機器の電源は単相200Vであること。

ウ 室内機は壁掛形であること。

4 納入期限

令和7年5月30日

5 納入場所及び検査場所

札幌市消防学校（札幌市西区八軒10条西13丁目3番1号）

6 その他

(1) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求められることがある。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。

(2) 納入に際しては、事前に発注者と打ち合わせのうえ、納入すること。

- (3) 本仕様書に設置費は含まないものとする。
- (4) 本仕様書に記載されていない事項については、発注者、受注者が双方協議のうえ決定する。

7 担当課

札幌市消防局総務部施設管理課施設係 担当：栃木
札幌市中央区南4条西10丁目 札幌市消防局庁舎3階
TEL：011-215-2030
E-mail：shisetsu.shobo@city.sapporo.jp