

美園まちづくりセンター・地区会館・児童会館庁舎機械警備業務（札幌市告示第3318号）に係る質問及び回答

No.	質問	回答
1	センサー機器の数量をご教示ください。	現状のセンサー機器等の数量は、熱線センサー14、ガラスセンサー1、電子ブザー1です。
2	設置する防犯センサーの種類、個数は決まっていますでしょうか。それとも各社の任意によるものでしょうか。	本業務の仕様を満たすように設置されていれば、センサーの種類、個数の指定はありません。
3	火災監視については、施設既存の自動火災報知機から移報するシステムでよろしいでしょうか。	そのとおりです。
4	前回の入札執行調書をご開示願います。	ホームページにて公開いたします。 なお、前回の入札から仕様の変更があります。
5	仕様書について 4 業務の内容について 「火災」については現地に自火報盤は設置されているのでしょうか。	設置されております。
6	仕様書について 6 警報機器等の設置について (3) センサーの種類・個数・設置場所に指定等ありますでしょうか。	本業務の仕様を満たすように設置されていれば、センサーの種類・個数・設置場所の指定はありません。
7	仕様書について 7 警備業務の対処について (3) 22時以降に弊社コントロールセンターから電話確認し、無人であれば遠隔で警戒開始とする対応でよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	仕様書について 8 設置機器の保守管理等について 毎月1回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。 弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	毎月1回以上の保守点検が行われていれば、その手法は問いません。 現地確認は適宜点検でも構いません。
9	仕様書について 10 委託業務実施報告書の提出について ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか。	業務報告書の様式は任意です。
10	仕様書について 11 原状回復の義務について ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。	よろしいです。